

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением**

Приложение к акту проверки от 19.09.2017
№ 17-18-0034/А-ТСЭ-441
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №98» ИНН 2222025955,
656902, Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха,
ул. Ракитная, 2
(Организационная правовая форма, наименование, место нахождения
юридического лица, ИНН (для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя,
отчество, ИНН, место регистрации))

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-18-0034/П-ТСЭ-441
об устранении выявленных нарушений

«19» сентября 2017 г.

г. Барнаул
(место выдачи)

Нами:

Семеновым Василием Викторовичем, государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;
Иванцов Владимир Николаевич – старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)

по результатам плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

деятельности: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №98»

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 02-17-06/851 от 02.08.2017, в период с 04.09.2017 по 19.09.2017, по адресу: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ракитная, 2 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не проведены профилактические испытания силовых кабельных линий от ТП до ВРУ	п. 2.4.28 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, рег. № 4145, далее – ПТЭЭП	20.12.2017
2.	Истек срок поверки диэлектрических перчаток	п. 1.2.6 ПТЭЭП	20.12.2017
3.	У заместителя ответственного за электрохозяйство группа по электробезопасности не соответствует требуемой	п. 1.2.7 ПТЭЭП	20.12.2017
4.	На вводе в здание не выполнена система уравнивания потенциалов	п.1.7.2, ПТЭЭП, п. 7.1.87, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», утв. Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г.	20.12.2017

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Предписание от 19.09.2017 № 17-18-0034/П-ТСЭ-441 составлено на 2 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:
Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Семенов В.В.

Старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Иванцов В.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)



19.09.2017

Один экземпляр предписания для исполнения получил:
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №98» Ряполова Татьяна Геннадьевна

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, полномочия)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания: _____